

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01424
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373783
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, шоссе Южное, д. 1. ОГРН: 1037704037062.
Телефон 49351-39111, факс 49351-39111.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, шоссе Южное, д. 1. ОГРН: 1037704037062.
Телефон 49351-39111, факс 49351-39111.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров марки EURODEKOR (толщиной 6÷38 мм), выпускаемые по ГОСТ 32289-2013.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
55 3452

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 3622/РС от 08.12.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия SMK ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K03560 от 08.12.2014 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов) также в сопроводительной документации.) Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.12.2014 по 07.12.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов